

Öffentliche, nationale Ausschreibung analog nach § 9 UVgO;

Nationale Bekanntmachung;

Vergabe-Nr.: BA 30173.

a) Zur Angebotsabgabe auffordernde Stelle, den Zuschlag erteilende Stelle sowie Stelle, bei der die Angebote einzureichen sind:

a1) Zur Angebotsabgabe auffordernde Stelle:

GEKA mbH Humboldtstr. 110 29633 Munster.

a2) Zuschlag erteilende Stelle:

GEKA mbH Humboldtstr. 110 29633 Munster.

a3) Stelle, bei der die Angebote einzureichen sind:

GEKA mbH Humboldtstr. 110 29633 Munster.

b) Art der Vergabe: Öffentliche Ausschreibung, angelehnt an die UVgO;

Vergabe-Nr.: BA 30173 Öffentliche, nationale Ausschreibung analog nach § 9 UVgO

c) Form der Angebote:

schriftlich per Postversand.

d) Art, Umfang sowie Ort der Leistung (z.B. Empfangs- oder Montagestelle):

Ort der Leistung: siehe oben.

Art der Leistung: Lieferung und Montage

Umfang der Leistung: **Zur Filterung von Rauchgasen und Absorption von Quecksilber soll die Alte Filteranlage durch eine gleichwertige Filteranlage ersetzt werden.**

a. Statik:

Überprüfung der entsprechenden Stahlbaustatik und Einbindung der im Folgenden aufgeführten Positionen; unter Beachtung der derzeitigen baulichen Gegebenheiten;

b. Lieferung und Montage von zwei Aktivkohlebehältern aus geeignetem Kunststoff mit folgenden Kenndaten, erforderlichenfalls Modifizierung des vorhandenen Stahlbaus:

Stahlbaus:

i. Volumen: ca. 3 m³/ Filter;

ii. Rauchgasvolumenstrom: 1000 bis max. 2500 m³/h
Betriebsvolumenstrom

iii. Betriebstemperatur bis 110 °C

iv. Betriebsüberdruck: max. 0,04 bar

v. Bauseitige Abmaße: maximale Bauhöhe: ist den örtlichen Gegebenheiten

anzupassen;

vi. Gaseintritts/ austrittsstutzen: DN 300

vii. Befüllöffnung/ Stutzen: DN 500

viii. Entleerungsöffnung: DN 300;

ix. Revisionsöffnung (Mannloch) DN 500;

x. Kondensatablaufleitung incl. Absperrventilen;

xi. Differenzdruckmessung je Behälter (24 Volt DC; Analogsignal in 4-20 mA)

xii. Je eine Temperaturmessung vor und nach Aktivkohle (Analogsignal in 4-20mA)

c. Rauchgasverrohrung zwischen Rauchgasgebläse und Aktivkohlefilter:

Lieferung und Montage einer entsprechenden Rauchgasverrohrung zwischen Rauchgasgebläse und Aktivkohlefilter

d. Rauchgasverrohrung zwischen Aktivkohlefilter und Rauchgasvorwärmung

Lieferung und Montage einer entsprechender Rauchgasverrohrung zwischen Aktivkohlefilter und Rauchgasvorwärmer

e. NOX Messstelle:

Einbindung einer NOX Messstelle in die Rohrleitung

f. Isolierung:

Lieferung und Montage einer für den Verfahrensprozess geeigneten, witterungsbeständigen Isolierung für das gelieferte Gewerk in fachgerechter Ausführung (Außenaufstellung).

g. Aktivkohle:

Lieferung einer für den Verfahrensprozess geeigneten Aktivkohle zur Absorption von Hg mit folgenden Kenndaten als Erst und Folgefüllung: Kombisorb BAT 37 oder vergleichbare für den Einsatzfall geeignete Qualitäten.

e) Aufteilung in Lose:

nein.

ja, Möglichkeit, Angebote einzureichen für ein Los, mehrere Lose, alle Lose.

f) Zulassung von Nebenangeboten:

nein.

ja.

g) Ausführungsfrist: 30.09.2019

h) Anforderung der Ausschreibungsunterlagen:

Anforderung ab:

15.03.2019

Anforderung

bis:10.03.2019

Anforderung /Einsicht GEKA mbH Humboldtstr. 110 29633 Munster,
bei:

i) Angebots- und Bindefrist:

Angebotsfrist:12.04.20

19; 24:00 Uhr

Bindefrist: 29.04.2019

j) Geforderter Sicherheitsleistungen:

keine.

k) Wesentliche Zahlungsbedingungen:

Zahlung gegen Rechnung in Papierform.

l) Zur Beurteilung der Eignung des Bewerbers verlangte Unterlagen:

Auszug HRA; Eigenerklärung; Auszug Gewerbezent. Register u.a..

n) Zuschlagskriterien:

Zuschlagskriterien siehe Ausschreibungsunterlagen.

Weitere Hinweise:

Die Zusendung der Ausschreibungsunterlagen erfolgt an die auf dem Zahlungsträger angegebene Anschrift. Den Abruf der kostenlosen elektronischen Ausschreibungsunterlage erbitten Sie unter vergabestelle@geka-munster.de bei Nennung Ihrer vollständigen Firmendaten.